



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Калининградской области

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, д. 31, телефон: (4012) 52-91-01,

E-Mail: mail@39.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

236010, г. Калининград, ул. Бассейная, д. 35, телефон: (4012) 52-93-37,

E-Mail: und@39.mchs.gov.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по городскому округу «Город Калининград»**

236016, г. Калининград, ул. 1812 года, д. 59, телефон (4012) 52-94-80,

E-Mail: lond@39.mchs.gov.ru

**Предписание об устранении нарушений обязательных
требований пожарной безопасности №233/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ
САД № 43,

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнении решения о проведении выездной проверки от 11.04.2022 №233,

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки)

В период с «18» апреля 2022 года по «27» апреля 2022 года,

Романовой Анной Вячеславовной – начальником отделения ОНДиПР по городскому округу «Город Калининград» УНДиПР ГУ МЧС России по Калининградской области - государственным инспектором городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору; Кошкиным Александром Николаевичем – заместителем начальника ОНДиПР по городскому округу «Город Калининград» УНДиПР ГУ МЧС России по Калининградской области – заместителем главного государственного инспектора городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору, проведена выездная проверка здания детского сада, расположенного по адресу: г. Калининград, бул. Л. Шевцовой, д. 49,

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

Кравцова Елена Валерьевна – заведующий МАДОУ ЦРР Д/С № 43,

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование	Срок устранения	Отметка о выполнении
----------	--	--	--------------------	-------------------------

	пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	нарушения обязательных требований пожарной безопасности	
1	2	3	4	5
1.	Ширина эвакуационных выходов из помещений, при числе эвакуирующихся через них более 15 человек и здания менее 1,2 м., и составляет: от 0,84 м – 1,1 м (за исключением выходов на эвакуационные лестницы 3-типа и на внутренние лестницы).	ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.4 СП 1.13130 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утвержден Приказом МЧС РФ от 19.03.2020 №194).	01.03.2023	
2.	Ширина пути эвакуации по лестнице, расположенной в лестничной клетке здания, составляет менее 1,35 м., а именно: 1,15 м	ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.1 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утвержден Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194).	01.03.2023	
3.	На объекте защиты не в полном объеме хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем.	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479).	01.03.2023	
4.	При применении 3-го типа СОУЭ текст оповещения содержит слова способные вызвать панику.	ст. 84 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479); ст. 7, табл. 2 Примечание СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (утвержден Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 173).	01.03.2023	
5.	Двери эвакуационных выходов имеют запоры, препятствующие их свободному открыванию изнутри без ключа.	п. 26 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479).	01.03.2023	
6.	В здании на путях эвакуации не в полном объеме предусмотрено аварийное освещение в соответствии с	ст. 82 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 4.3.12 СП 1.13130 «Системы противопожарной	01.03.2023	

	требованиями.	защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утвержден Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194).		
7.	Помещения здания, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек, не имеют двух эвакуационных выходов, соответствующих требованиям, предъявляемым к эвакуационным выходам.	ст. 53, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 23 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479), п.п. 5.1.3, 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утвержден Приказом МЧС РФ от 19.03.2020 №194)	01.03.2023	
8.	При дверях, открывающихся из помещений в коридоры (двустороннее открывание) не обеспечена требуемая ширина (1,2 м) горизонтальных участков путей эвакуации, а именно 0,71 м (2 этаж).	ст. 89 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ; п.п. 4.3.3, 4.3.4, 5.1.2 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утверждены Приказом МЧС РФ от 19.03.2020 №194)	01.03.2023	
9.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы правообладателем объекта защиты не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)	01.03.2023	
10.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматическая установка пожарной сигнализации находятся в неисправном состоянии.	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479); ч. 11 ст. 84 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ Акт проведения проверки работоспособности оборудования и системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре от 23.03.2022 г. ООО «ГАРД»	01.03.2023	
11.	На материалы, применённые для отделки полов в помещениях №№ 13,15,20,33,61,66,56,69,70 (первый этаж)*, №№ 1,2,16,18,19,20,31,32,48,55,58 (второй этаж)* отсутствуют документы, подтверждающие их пожарную опасность, не более, чем КМ2	ч. 7 ст. 134 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ	01.03.2023	

12.	Для покрытия пола музыкального зала (помещение №12* второго этажа) применен материал с показателем дымообразующей способности более нормируемого, а именно: ДЗ	ч. 7 ст. 134 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ	01.03.2023	
13.	Для покрытия полов (помещения №№67*,68* первого этажа) применен материал с показателем воспламеняемости более нормируемого, а именно: ВЗ	ч. 7 ст. 134 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ	01.03.2023	
14.	На объекте не утвержден регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)	01.03.2023	
15.	Над эвакуационными выходами не в полном объеме установлены световые оповещатели «Выход»	ст. 84 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (утвержден Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 173).	01.03.2023	
16.	Пожарная лестница типа П1-1, ведущая с балкона 2-го этажа на крышу не имеет прямоугольную площадку длиной не менее 0,8 м, которая не должна пересекать ограждение кровли; длина балки крепления лестницы к стене менее 300 мм	ст. 90 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ; п.п. 4.7, 4.9, приложение Б ГОСТ Р 53254-2009 Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний (утвержден Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 февраля 2009 г. N 25-ст); Протокол от 14.07.2017 № 657/3 испытания наружных пожарных лестниц КОО ВДПО.	01.03.2023	

(указывается выявленные нарушения обязательных требований)


*- номер помещения, согласно техническому паспорту здания

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Предписание для исполнения получил:

Кравцова Елена Валерьевна – заведующий МАДОУ ЦРР Д/С № 43
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)

«27» апреля 2022 год

Кошкин Александр Николаевич, заместитель начальника ОНДиПР по городскому округу «Город Калининград» УНДиПР ГУ МЧС России по Калининградской области – заместитель главного государственного инспектора городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)


(подпись)

«27» апреля 2022 год

Романова Анна Вячеславовна, начальник отделения ОНДиПР по городскому округу «Город Калининград» УНДиПР ГУ МЧС России по Калининградской области – государственный инспектор городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)


(подпись)

«27» апреля 2022 год